

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4*
по делу об административном правонарушении

«25» февраля 2020 года
(дата рассмотрения дела)

г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 6
(место рассмотрения дела)

Я. заместитель главного государственного инспектора г. Великие Луки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в сфере государственного управления
надзору подполковник внутренней службы Степанов Максим Юрьевич
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,
должностное лицо которого вынесло постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что юридическое лицо:

1. Наименование юридического лица Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж»

2. Юридический адрес 182113 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Горная, 3

3. Фактический адрес Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Горная, 3

4. Иные сведения о юридическом лице ОГРН-1026000902553, ИНН 6025004934, ОГРНИП 602501001, р/с 40601810958051000001, отделение Псков г. Псков.

5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось

6. Сведения о законном представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество Шулаев Александр Анатольевич

Должность директор ГБПОУ ПО «ВМК»

Иные сведения Копия паспорта Шулаева А.А., приказ от 24.12.2012 года № 331-П/П

назначении Шулаева А.А.», приказ от 11.12.2015 года № 356-к «О продлении трудовых

отношений», устав, свидетельство о государственной регистрации права от 29 сентября

2014 года серия 60-А3 № 172993, свидетельство о государственной регистрации права

от 29 сентября 2020 серия 60-А3 № 172994, реквизиты юридического лица.

(указываются сведения, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица)

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): _____

(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

В период времени с «11» по «21» февраля 2020 года при проведении плановой

выездной проверки Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский медицинский

колледж», юридическое лицо (ГБПОУ ПО «ВМК») нарушило требования пожарной

(дата, время совершения административного правонарушения)

безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 № 123 – ФЗ

(место совершения административного правонарушения)

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением

Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»); С

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; С

3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; Приказ МЧС РФ

от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; НПБ 110-03

Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения»:
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, а именно:

**21.02.2020 года в 11 часов 00 минут в ГБПОУ ПО «ВМК» по адресу: г. Великие Луки,
ул. Горная, 3 (учебный корпус)**

1. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (проектная документация на АУПС и СОУЭ), основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61;

2. Работники колледжа, назначенные ответственными за пожарную безопасность не обучены по программе пожарно-технического минимума, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 3; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об отверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31, п. 36, раздел 5;

3. В здании колледжа применен 2 тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (требуется 3), основание Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл. 2 п. 14; табл. 1;

4 В служебном помещении № 008, расположенном в цокольном этаже светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 42 п/п В;

5. В цокольном этаже двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания, основание Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6; СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения» п. 4.7;

6. На пути эвакуации (коридор) цокольного этажа размещено тренажерное оборудование, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 36 п/п Б;

7. Цокольный этаж здания не обеспечен требуемым количеством эвакуационных выходов, соответствующих требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, основание Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.1, п. 4.2.3; СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения» п. 4.6;

8. Хозяйственный блок не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС), основание Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» прил. А п. А.4; НПБ 110-03» Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4;

9. Хозяйственный блок не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), основание Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46;

10 В помещениях хозяйственного блока, расположенного в цокольном этаже, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 42 п/п В;

11. В помещениях хозяйственного блока, расположенного в цокольном этаже, электрическая проводка имеет видимые нарушения изоляции, основание Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 4 п/п А;

12. Части зданий (учебного корпуса и общежития) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, оснований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ст. 6, ст. 88; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46;

13. Помещение актового зала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС), основание Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4, ст. 6, ст. 83; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» прил. А п. А.4; НПБ 110-03» Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4;

14. Уровень звука в гардеробной (цокольный этаж), создаваемый системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует установленным нормам и правилам, основание Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4, ст. 6, ст. 84; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях» п. 3.14, п. 3.15;

15. Уровень звука в учительской (цокольный этаж), создаваемый системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует установленным нормам и правилам, основание Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.14, п. 3.15;

16. Уровень звука в кабинете № 103 (1 этаж), создаваемый системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует установленным нормам и правилам, основание Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.14, п. 3.15;

17. Уровень звука в кабинете № 107 (1 этаж), создаваемый системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует установленным нормам и правилам, основание Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.14, п. 3.15;

18. Уровень звука в кабинете № 311 (3 этаж), создаваемый системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует установленным нормам и правилам, основание Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.14, п. 3.15.;

19. Уровень звука в объеме здания учебного корпуса помещения, создаваемый системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует установленным нормам и правилам, основание Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.

46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.14, п. 3.15;

20. Электропроводка шлейфов системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) в здании учебного корпуса дома не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функции (применен горючий кабель), основание Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390)); п. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

21. Электропроводка шлейфов системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) в здании учебного корпуса дома не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функции (применен горючий кабель), основание Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390)); п. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

22. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, основание Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83;

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

21.02.2020 года в 12 часов 40 минут в ГБПОУ ПО «ВМК» по адресу: г. Великие Луки, ул. Горная, 3 (общезитие)

1. Работники колледжа, назначенные ответственными за пожарную безопасность не обучены по программе пожарно-технического минимума, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 3; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31, п. 36, раздел 5;

2. В цокольном, 1 и 2 этажах применен 2 тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (требуется 3), основание Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ст. 46; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл. 2 п. 4; табл. 1;

3. Блоке № 102 автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в

Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61;

4. Блоке № 105 автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61;

5. Блоке № 107 автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61;

6. Блоке № 203 автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61;

7. В коридоре 2 этажа автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61;

8. В блоке № 505 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61;

9. В здании общежития автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61.

10. В здании общежития система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии, основание Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме») п. 61.


11. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, основание Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83;


т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законному представителю(защитнику) юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные следующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: ст. 17.7 - Умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; ч. 2 ст. 24.2 - Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика; ч. 3 ст. 24.3 - Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход

рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открыто рассмотренного дела об административном правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении; ч. 1 ст. 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; ч. 2 ст. 25.1 - Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения; ч. 3 ст. 25.1 - Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

Также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.


(подпись)


(ФИО законного представителя
юридического лица)

Действия юридического лица, ГБПОУ ПО «ВМК» квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ верно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1-4.4; ст. 23.34; ст. 26.11 ст. 29.7; п.1 ч.1 29.9; ч. 1, 5 ст. 29.10; ст. 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание:

что усматриваются обстоятельства смягчающие административную ответственность, а именно раскаяние,

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ ГБПОУ ПО «ВМК», в соответствии с протоколами № 7 и 8 составленными «21» февраля 2020 года государственным инспектором г. Великие Луки по пожарному надзору капитаном внутренней службы Щемелевым Артемом Александровичем, за нарушения Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;* Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»); СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; НПБ 110-03» Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной

сигнализацией» СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения»;
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях

(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

назначить административное наказание в виде _____

продуцирование

(указывается вид административного наказания)

Разъяснить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня его вручения или получения его копии в вышестоящий орган, у вышестоящего должностного лица (Главное управление МЧС России по Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Инженерная, 92 телефон доверия 79-99-99) или в судебном порядке по месту рассмотрения дела об административном правонарушении (Великолукский городской суд по адресу: г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 10/1) в соответствии со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае пропуска срока, предусмотренного ч. 1 ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей.

Разъяснить заинтересованным лицам, что неуплата суммы штрафа в течении **60** дней со дня вступления постановления в законную силу, в соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с требованиями ч. 1.1 ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сообщая, что получателем штрафа является:

**УФК по Псковской обл. (ГУ МЧС по Псковской обл.л/с 04571784520)
ИНН 6027085570, КПП 602701001, код ОКТМО 58710000, р/с 40101810400001010002,
отделение Псков г. Псков, БИК 045805001, код дохода 17711601201010004140.**

Срок предъявления постановления о назначении административного наказания к исполнению в течении двух лет со дня вступления его в законную силу;

Постановление вступает в законную силу с **«16» марта 2020года.**


Подпись лица, вынесшего постановление _____

/ М.Ю. Степанов /



Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил:

25.02.2020г.



А.А. Мухомов

(дата, подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от _____ исполнено « _____ » _____ 20__ г.

(реквизиты финансового документа)

Постановление направлено для принудительного исполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Исх. № _____